

# 山西兰花丹峰化工股份有限公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-12-26	0—2	70	16.29
	2—4	49	3.89
	4—6	71	9.9
	6—8	71	9.83
	8—10	107	18.69
	10—12	36	8.29
	12—14	58	7.66
	14—16	70	12.83
	16—18	0	3.64
	18—20	44	8.26
	20—22	38	8.64
	22—0	44	3.01
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注		排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。	

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-26 锅炉	0:00	20.98	266.8	540.53
	1:00	20.72	285.4	555.31
	2:00	20.64	284.5	587.19
	3:00	20.74	291.61	586.91
	4:00	20.41	274.74	590.42
	5:00	20.37	286.46	587.16
	6:00	19.84	270.3	576.77
	7:00	19.78	281.14	598.06
	8:00	19.66	269.32	598.17
	9:00	19.83	295.53	580.57
	10:00	20.22	281.22	600.81
	11:00	20.27	285.52	597.95
	12:00	20.28	291.73	566.76
	13:00	20.65	296.65	592.15
	14:00	20.8	297.63	559
	15:00	20.64	280.69	554.51
	16:00	20.73	285.22	538.47
	17:00	20.44	284.35	519.48
	18:00	19.96	289.7	528.33
	19:00	19.81	282.76	518.18
20:00	19.73	283.51	493.81	
21:00	20.05	280.52	489.37	
22:00	19.78	273.09	481.47	
23:00	19.89	274.9	479.64	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				