

山西兰花科技创业股份有限公司化工分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

| 项目 时间 | COD | NH ₃ -N | | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 2013-12-20 | 29 | 9.91 | | | | | | |
| 2013-12-21 | 30 | 8.35 | | | | | | |
| 2013-12-22 | 18 | 18.09 | | | | | | |
| 标准限值 | 150 | 70 | | | | | | |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | | | | | | |
| 备注 | 排放至山西兰花工业污水处理有限公司 | | | | | | | |

废气自行监测结果

单位 mg/m³

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 (氟化物) |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| 2013-12-20 35t 锅炉 | 0:00 | | 33.30 | 392.7 |
| | 1:00 | | 31.38 | 374.9 |
| | 2:00 | | 37.33 | 358.8 |
| | 3:00 | | 31.00 | 402.5 |
| | 4:00 | | 32.54 | 374.0 |
| | 5:00 | | 29.96 | 373.9 |
| | 6:00 | | 33.84 | 381.6 |
| | 7:00 | | 32.45 | 397.0 |
| | 8:00 | | 30.67 | 396.8 |
| | 9:00 | | 30.45 | 391.6 |
| | 10:00 | | 31.47 | 368.2 |
| | 11:00 | | 31.37 | 273.2 |
| | 12:00 | | 30.26 | 296.9 |
| | 13:00 | | 28.62 | 279.3 |
| | 14:00 | | 27.99 | 351.0 |
| | 15:00 | | 29.33 | 349.2 |
| | 16:00 | | 30.14 | 423.7 |
| | 17:00 | | 29.65 | 389.0 |
| | 18:00 | | 27.86 | 432.5 |
| | 19:00 | | 30.55 | 398.4 |
| 20:00 | | 30.70 | 450.0 | |
| 21:00 | | 33.35 | 384.5 | |
| 22:00 | | 30.92 | 382.3 | |
| 23:00 | | 33.59 | 409.0 | |
| 标准限值 | | 100 | | |
| 达标情况 | | 100% | 100% | |
| 备注 | | | | |

废气自行监测结果

单位 mg/m³

| 项目 时间及点位 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 (氟化物) |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| 2013-12-21 35t 锅炉 | 0:00 | | 36.09 | 409.5 |
| | 1:00 | | 33.07 | 357.3 |
| | 2:00 | | 37.19 | 357.6 |
| | 3:00 | | 39.74 | 369.5 |
| | 4:00 | | 30.32 | 368.2 |
| | 5:00 | | 31.15 | 383.8 |
| | 6:00 | | 30.84 | 220.3 |
| | 7:00 | | 30.34 | 278.8 |
| | 8:00 | | 31.56 | 285.8 |
| | 9:00 | | 36.46 | 346.0 |
| | 10:00 | | 30.72 | 385.3 |
| | 11:00 | | 30.13 | 408.7 |
| | 12:00 | | 28.33 | 428.3 |
| | 13:00 | | 27.67 | 424.6 |
| | 14:00 | | 30.42 | 404.4 |
| | 15:00 | | 30.44 | 409.1 |
| | 16:00 | | 29.70 | 427.1 |
| | 17:00 | | 30.20 | 368.5 |
| | 18:00 | | 36.28 | 384.9 |
| | 19:00 | | 37.78 | 403.3 |
| 20:00 | | 28.84 | 428.5 | |
| 21:00 | | 27.88 | 422.7 | |
| 22:00 | | 31.74 | 397.7 | |
| 23:00 | | 41.81 | 376.3 | |
| 标准限值 | | 100 | | |
| 达标情况 | | 100% | 100% | |
| 备注 | | | | |

废气自行监测结果

单位 mg/m³

| 项目 时间及点位 | | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 (氟化物) |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 2013-12-22 35t 锅炉 | 0:00 | | 28.86 | 395.5 | |
| | 1:00 | | 29.84 | 375.6 | |
| | 2:00 | | 29.51 | 399.4 | |
| | 3:00 | | 29.25 | 409.6 | |
| | 4:00 | | 29.72 | 391.3 | |
| | 5:00 | | 31.96 | 388.3 | |
| | 6:00 | | 32.82 | 376.0 | |
| | 7:00 | | 28.88 | 375.8 | |
| | 8:00 | | 30.31 | 405.0 | |
| | 9:00 | | 30.76 | 390.3 | |
| | 10:00 | | 30.87 | 420.0 | |
| | 11:00 | | 30.68 | 390.1 | |
| | 12:00 | | 29.45 | 400.7 | |
| | 13:00 | | 27.87 | 376.5 | |
| | 14:00 | | 29.55 | 380.8 | |
| | 15:00 | | 28.56 | 412.2 | |
| | 16:00 | | 28.25 | 443.5 | |
| | 17:00 | | 29.41 | 418.5 | |
| | 18:00 | | 30.17 | 376.5 | |
| | 19:00 | | 38.06 | 393.0 | |
| 20:00 | | 36.33 | 387.2 | | |
| 21:00 | | 35.24 | 403.6 | | |
| 22:00 | | 49.55 | 352.2 | | |
| 23:00 | | 33.24 | 341.9 | | |
| 标准限值 | | | 100 | | |
| 达标情况 | | | 100% | 100% | |
| 备注 | | | | | |