

## 废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	PH	COD	NH <sub>3</sub> -N	SS				
2013-10-25	7.4	33	1	86				
标准限值		150	70					
达标情况		达标	达标					
备注	1. 若有超标，写清超标倍数（没有超标，则去掉） 2. 污染物排放方式及去向（请写清楚污染物排放方式及去向）							

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-10-25 锅炉 1 号	0:00		174	426	
	1:00		140	400	
	2:00		186	420	
	3:00		201	418	
	4:00		179	400	
	5:00		184	432	
	6:00		185	446	
	7:00		187	444	
	8:00		181	422	
	9:00		221	425	
	10:00		235	475	
	11:00		195	459	
	12:00		195	467	
	13:00		196	461	
	14:00		83	411	
	15:00		87	412	
	16:00		94	439	
	17:00		91	432	
	18:00		111	409	
	19:00		112	401	
20:00		136	476		
21:00		134	487		
22: 00		120	457		
23: 00		119	448		
标准限值			900	无	
达标情况			100%		
备注					

2013-10-25 锅炉 2 号	0:00		38	270	
	1:00		44	80	
	2:00		52	315	
	3:00		45	371	
	4:00		39	320	
	5:00		56	37	
	6:00		37	17.8	
	7:00		49	12.3	
	8:00		45	21	
	9:00		49	15	
	10:00		47	382	
	11:00		60	430	
	12:00		53	398	
	13:00		56	608	
	14:00		51	334	
	15:00		45	324	
	16:00		坏	坏	
	17:00				
	18:00				
	19:00				
	20:00				
	21: 00				
	22: 00				
	23: 00				
标准限值		900	无		
达标情况		100%			
备注	无数据因在线仪器故障				