

# 山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

## 废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	PH	COD	NH <sub>3</sub> -N	SS				
2013-12-18	8.43	8.02	1.32	16.00				
标准限值	6-9	150	70	100				
达标情况	达标	达标	达标	达标				
备注	污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河							

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
时间	及点位				
2013-12-18 锅炉	0:00	15.32	356.89	481.88	
	1:00	13.67	344.89	482.75	
	2:00	15.81	315.51	488.49	
	3:00	14.36	356.52	506.88	
	4:00	13.87	346.21	503.39	
	5:00	13.55	356.48	502.07	
	6:00	13.55	362.53	508.42	
	7:00	12.78	360.41	509.39	
	8:00	11.74	364.85	506.49	
	9:00	13.08	366.60	517.67	
	10:00	14.57	384.00	498.31	
	11:00	13.52	370.05	504.67	
	12:00	14.29	348.47	495.45	
	13:00	14.73	350.77	495.52	
	14:00	15.08	362.97	487.73	
	15:00	14.13	361.86	498.44	
	16:00	13.80	356.33	483.25	
	17:00	14.80	361.24	508.44	
	18:00	15.07	380.93	485.44	
	19:00	13.64	364.25	512.86	
20:00	11.88	370.18	517.13		
21:00	13.30	360.83	516.18		
22:00	14.78	345.59	508.47		
23:00	14.68	340.70	510.23		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					